

## Bygningsdelsbeskrivelse vedr.:

**Emne:** Brugt kontormodul  
**Kunde:** Meldgaard Recycling A/S  
**Sags nr.:** 1511  
**Dato:** 15. september 2017  
**Side:** 1 af 3

### **Tagkonstruktion:** U-værdi: 0,14 W/m<sup>2</sup>K

Tagbelægning: 2 lag tagpap  
Underplade: 12 mm krydsfiner, Wisa  
Kileopbygning: Hældning 1:40  
Isolering: gennemsnitlig 50 mm isolering mellem kiler  
Bjælkespær: 45x195 mm pr. 600 mm  
Isolering: 200 mm mineraluld  
Hygrodiode: Isover  
Forskalling: 75 mm pr. 300 mm  
75 mm mineraluld mellem forskalling  
Loftbeklædning: Rockfon sonar F15 600x600 (tidligere F10-15)

### **Stern:**

Galvaniseret stål-kapsel

### **Tagrender & nedløb:**

Skjult nedløb i vægge af 75 mm PVC  
Afsluttes med 70 mm tagbrønd i tag, der monteres bladfang

### **Ydervægskonstruktion:** U-værdi: 0,19 W/m<sup>2</sup>K

Udv. beklædn.: 8 mm IVARBOARD, fibercementplade i bånd over og under vinduer  
15 mm mahogni lister mellem vinduer  
Afst. lister: 22 x 95 mm trykimprægneret træ  
15 x 45 mm trykimprægneret træ (sortlakeret)  
Vindspærre: 4 mm Ivarit fiberplade  
Træskelet: 45 x 195 mm høvlet og tørret reglartræ  
Isolering: 190 mm mineraluld  
Dampspærre: 0,15 mm PE-folie  
50 mm krydsforskalling  
50 mm mineraluld  
Bagplade: 12 mm OSB-3 konstruktionsfiner  
Indv. beklædn: 13 mm gips med glasfilt, malerbehandlet glans 10, brækket hvid

### **Gulv konstruktion:** U-værdi: 0,12 W/m<sup>2</sup>K

Gulvbelægning: Tæpper i kontorafsnit Fletco Ex dono, farve 16 380  
2,5 mm linoleum i øvrige rum, farve: koksgrå som gulvtæppe  
2 mm vinyl med hulkehl, Somplan grå  
Gulvplade: 22 mm gulvspånplade (i arkiv anvendes 22 mm krydsfiner)  
Bjælkelag: 45 x 195 mm reglar høvlet og tørret pr. 600 mm (pr. 400 mm i arkiv)  
Isolering: 200 mm mineraluld mellem bjælker  
Underplade: 12 krydsfiner, Wisa  
Isolering: 75 mm trykfast rockwool skrues op under bund mellem vanger  
Understødning: 2 stk. 70 x 75 mm tryk. impr. nedhøvlet stolper c/c 2000 mm, 1000 mm fra midt kassette.

### **Bærende vanger:**

UNP 120, 4 stk.

## Bygningsdelsbeskrivelse vedr.:

**Emne:** Brugt kontormodul  
**Kunde:** Meldgaard Recycling A/S  
**Sags nr.:** 1511  
**Dato:** 15. september 2017  
**Side:** 2 af 3

### Døre: U-værdi: 1,4

Fabrikslakerede trævinduer med lavenergiruder (sikkerhedsglas mod tillæg). Dør monteret med 3-punktslukning, stålgreb og cylinderlås, Over og under vinduer monteres 1mm galvaniserede vandnæser.

Farve: Antrazitgrå RAL 7016

### Vinduer døre: U-værdi: 1,4

Fabrikslakerede trædøre med lavenergiruder (sikkerhedsglas mod tillæg). 3-fags, 2 fag fast, 1 fag fast/topstyret med ethåndsgreb. Over og under vinduer monteres 1 mm galvaniserede vandnæser

Farve: Antrazitgrå RAL 7016

### Indvendige døre:

Glatte malerbehandlede trædøre, Type Swedoor med malerbehandlet karm, monteres med stålgreb.

4 stk. 9x21M BD-30M

1 stk. 9x21M massiv til toilet, monteret bed toiletdørsbesætning med rød/hvid markering

### Malerarbejde:

#### **Løfter:**

Færdigmalet fra leverandør, hvid, refleksfri

#### **Vægge og vindueslysninger:**

Spartles og tapetseres med grundet glasvæv males til fuld dækning, Brækket hvid, glans 10

#### **Fodlister/gereker/dørkarme:**

Grundes, spartles og males til fulddækning, Ral 9010, Glans 30

#### **Udvendige Mahognylister:**

Olieres med hårdttræsolie, med farvestof

#### **Døre vinduer:**

Færdigmalet fra leverandør, Antrazitgrå, Ral 7016, Glans 50

### **INVENTAR:**

Køkken type HTH, hvid laminat

1 stk. 60 cm skuffeskab

1 stk. 60 cm vaskeskab

1 stk. Højskab for køleskab

Plads til opvasker

3 stk. 60 cm overskabe

Laminatbordplade, koksgrå

I bord nedfældes stålvask

### **INSTALLATIONER:**

#### **Sanitet:**

Toilet: Ifø, hvidt med skjult cisterne

## Bygningsdelsbeskrivelse vedr.:

**Emne:** Brugt kontormodul  
**Kunde:** Meldgaard Recycling A/S  
**Sags nr.:** 1511  
**Dato:** 15. september 2017  
**Side:** 3 af 3

Håndvask: Ifö, hvidt porcelæn med ethånds blandingsbatteri  
1 stk. kværn for afløbsvand bygges ind i kasse (skjult bag lem)  
skjult rørføring  
Installation forberedt for tilslutning af vandstik  
30 l varmtvandsbeholder

### El:

Tavler indbygget i rackskab

### **Varmeinstallation:**

Elvarme.  
2 stk. 400W elpaneler i toilet og entre  
2 stk 800W elpaneler i frokoststue  
2 stk. 800W elpaneler i teknikrum/arkiv

### **Belysning:**

Loftarmaturer 2 x36W 600x600ophængt i skinnesystem  
2x9W vægarmatur over håndvask i toiletrum  
Afbrydere for lys med stik under afbrydere  
Udvendige lamper type Balero

### **Kabelkanaler:**

65x130 mm PVC kanaler

### **Afbrydermateriel, type fuga:**

230V stikkontakter, 8 stk.  
enpolet afbrydere, 4 stk.

Tomrør føres ud til solrullegardiner for eltilslutning

Elinstallationer udføres af aut. Elinstallatør

### **Ventilation:**

Naturlig ventilation i alle rum med Ø 100 tallerkenventil

Mekanisk udsugning toilet rum

### **Vandindføring:**

Ø 70 mm indføringsrør op gennem bund, for indføring af 32 mm PEL

### **Eltilslutning:**

2 x 2 stk. Ø 50 mm tomrør føres op til tavler fra bund, forberedt for tilslutning